



ОЧАКОВО
ИНЖИНИРИНГ
ПРО

ЗАО ИПБК «ОЧАКОВО»

ул. Радыкина, д. 44
Москва, Россия, 121871
Т: +7 495 712 2912, ф: +7 495 785 2917
e-mail: info@ochakovo.ru
www.ochakovo.ru

Акт осмотра оборудования

г. Москва

14.05.2019г

Комиссия в составе:

Председателя

- Ответственного за электрохозяйство - Жукова Ю.В.

Членов комиссии:

- Инженера – электрика - Кукушкина Н. Н.

- Дежурного электрика – Стрижененко В. В

В присутствии:

-Зам. ген директора ООО «ИнжинирингПро» Квасникова И.Н.

-Тех. Директора ООО «ИнжинирингПро» Ежунова Е.М.

произвела визуальный осмотр оборудования очищенного силами ООО «ИнжинирингПРО» по технологии «RainProf» :

Трансформаторная подстанция №2 (Вводные и секционные выключатели, конденсаторные установки, щиты управления), очистка которой проводилась в ноябре 2018 г. составила настоящий акт о нижеследующем:

1. После очистки оборудования прошло 6 месяцев;
2. Оборудование работает в штатном режиме;
3. Состояние оборудования хорошее;
4. За время эксплуатации, после очистки, не штатной работы оборудования зафиксировано не было.
5. Оборудование значительно отличается в лучшую сторону от оборудования, не подвергавшегося очистке по технологии «RainProf».

Выводы:

- Очистка электрооборудования по технологии «RainProf » снижает периодичность его технического обслуживания;
- Снижает трудоемкость процесса регламентного обслуживания.
- Повышает надежность работы электрооборудования;

- Повышает культуру производства;
- Рекомендуемая периодичность очистки данного типа оборудования составляет 2 раза в год.

Акт осмотра оборудования составлен в двух экземплярах:

Подписи участников осмотра:


_____ Жуков Ю. В.


_____ Кукушкин Н. Н.


_____ Стрижененко В. В.


_____ Квасников И. Н.


_____ Ежунов Е. М.



РАЛКР01

