



Беларускі дзяржаўны
канцэрн харчовай прамысловасці
«Белдзяржхарчпрам»

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Мазырсоль»

ПРАТАКОЛ

№ _____

г.Мазырь

Белорусский государственный
концерн пищевой промышленности
«Белгоспищепром»

Открытое акционерное общество
«Мозырьсоль»

ПРОТОКОЛ

г.Мозырь

ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ «RAINPROF» НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ»

г. Мозырь «09» октября 2019

1. Основание для проведения испытаний.

Подбор очищающих составов для очистки электротехнического оборудования ОАО «Мозырьсоль».

2. Объект испытаний.

Оборудование ОАО «Мозырьсоль».

3. Цель испытаний.

Наглядная демонстрация возможности технологии очистки «RainProf». Изучение возможности применения «RainProf» в хозяйстве ОАО «Мозырьсоль».

4. Место проведения испытаний

Цех №3 Фасовки и затаривания соли, участок таблетирования соли.

5. Дата проведения испытаний

09.10.2019г.

6. Испытания

6.1. Оборудование:

Шкаф управления конвейером.

Площадь обработки 0,5 м²

Загрязнение: застарелые загрязнения, -соляные отложения.

Электрооборудование не отключено от электропитания.

Очистка ведется диэлектрическими очистителями «RainProf» СС и «RainProf» ТЕС.

6.1.1. На элементную базу электрооборудования посредством распылителя нанесли очиститель «RainProf СС». Схема нанесения сверху вниз. Выдержка по времени составила 15 минут (необходимо для проникновения очистителя вглубь загрязнения и отделения загрязнения от поверхности).

6.1.2. Для удаления загрязнений и остатков очистителя «RainProf СС» применили очиститель «RainProf ТЕС». Схема применения сверху вниз,

6.1.3. После применения очистителей выполнили, обдув оборудования промышленной воздуходувкой без спирали нагрева воздуха. Схема применения сверху вниз. Время обдува 5 мин.

Общее время на очистку 25 минут.

7. Результаты испытаний

7.1. Проведена очистка электрооборудования в труднодоступных местах без его-демонтажа.

7.2. Изоляция, монтаж и маркировка электрооборудования не повреждены;

7.3. Загрязнения с электрооборудования после применения очищающих средств «RainProf» удалены.

8. Рекомендации.

8.1. Рекомендовать к применению технологию очистки «RainProf» для электротехнических шкафов и устройств с плотным монтажом электрооборудования, а также работ по очистке электрооборудования персоналом ОАО «Мозырьсоль» с использованием очищающих средств «RainProf».

От ОАО «Мозырьсоль»:

Начальник цеха №9



И.В.Сохор

Начальник цеха №7



Ю.И.Бобех


Начальник ЭТЛ



К.А.Веньгин

От ООО «Рэинпрофбел»:

Директор



Д.Н.Денисовский

Технический директор

В.О.Ярославцев